



EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Monitoramento da qualidade da água na rede de distribuição

Mês de referência: Maio 2015

Tipo de Análise	Unidade	Nº de análise exigidas pela Portaria 2.914/2011	Nº de Análises Realizadas	Nº de Análises em Conformidade	Valor Médio	VMP (Portaria 2.914/11)
Cor Aparente	uH	24	92	81	9,60	15
Turbidez	uT	88	92	91	0,56	5
pH		Dispensada análise	92	92	7,37	6,0 a 9,5
Cloro Residual Livre	mg/L	88	92	83	0,95	0,2 a 2,0
Fluoreto	mg/L	Dispensada análise	92	92	0,72	1,5
Coliformes Totais		88	92	90	Ausente	95% Ausência